


	vorh. Mischwasserkanal
	vorh. Regenwasserkanal
KD: 394,61	Kanaldeckelhöhe
S : 393,49	Höhe Sohle (Ein- und Auslauf)
SE: 393,49	Höhe Sohle Einlauf
SA: 393,49	Höhe Sohle Auslauf
B / DN 600	Rohrmaterial und Dimension
22,35 m / 67,2%	Haltungslänge mit Gefälle-Angabe
	Wasserleitung
	Gasleitung
	T-COM Leitung

 Anschlussleitung prüfen
Keine eindeutige Bewertung der Anschlußleitung möglich oder
punktuelle Reparatur erforderlich. Festlegung der weiteren
Vorgehensweise nach örtlicher Nachkontrolle bzw. Dichtheitsprüfung.

 Anschlussleitung optisch OK
Anschlussleitung ist außerhalb des Kanalgrabens augenscheinlich in Ordnung. Im Zuge der Baumaßnahme wird, sofern ohne großen Aufwand möglich, eine Dichtheitsprüfung durchgeführt.

Kölner Straße 25 · D-53925 Kall Telefon +49(0)241/99 90-0 · Fax 99 90-40 info@pe-becker.de · www.pe-becker.de			 PE BECKER GmbH Architekten + Ingenieure	
Bauherr :  REGIONALGAS EUSKIRCHEN			Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG Münsterstraße 9, 53881 Euskirchen	
Bauvorhaben : Kanalisanierung Secundaweg in Bornheim				
Sachbearbeiter : A. Göttgens			Plan-Nr.	
	Datum	Zeichen	Zustand-Anschlussleitungen Ergebnisse der TV-Untersuchung Lageplan 1 (2)	
gezeichnet	16.02.2011	db		
geändert	05.04.2011	db		
			Maßstab: 1 : 250	Tb4\N\...
				94.266 -T-